

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проверке работоспособности сети противопожарного водопровода с перекаткой рукавов на новый шов и оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц

1.Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Михневский центр развития ребёнка - детский сад «Осинка» городского округа Ступино Московской области.

2. Наименование объекта закупки: оказание услуг по проверке работоспособности сети противопожарного водопровода с перекаткой рукавов на новый шов и оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц

3. Источник финансирования: внебюджетные источники – остатки муниципального задания 2020 г.

4. КОЗ: 01.17.15.06 - Спасательный трап

ОКПД2: 32.99.53.120 - Тренажеры для профессионального обучения

5. Место оказания услуги: Московская область, городской округ Ступино, рабочий поселок Михнево, улица Библиотечная, владение 20б

6. Период и условия оказания услуги: срок оказания услуг с момента заключения договора, но не более 10 рабочих дней.

7. Описание объекта закупки:

Техническое задание

№ п/п	Наименование оборудования, услуг и затрат	Единица измерения	Кол-во
Работы:			
1.	Испытание пожарных кранов	Шт.	4
2.	Перекатка пожарных рукавов	Шт.	4
3.	Испытание наружных пожарных лестниц	Шт.	5

Общие требования к оказанию услуг:

1. Услуги оказываются материалами, оборудованием, силами и средствами подрядчика.

2. Качественные характеристики:

Исполнитель должен выполнить все указанные работы согласно настоящему Техническому заданию Заказчика, Описи услуг и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, строительных и санитарных норм и правил:

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 6.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
- ПУЭ, изд.6 «Правила устройства электроустановок».
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
- ГОСТ Р53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания».

- ГОСТ Р53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

- ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р51005-96 «Услуги транспортные. Перевозки грузов. Номенклатура показателей качества».

Электропитание системы должно осуществляться по 1-й категории электроснабжения от существующей на объекте электрической сети напряжением 220в. При прекращении электроснабжения оборудование систем АПС и СОУЭ должно функционировать от автономных источников электропитания не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме формирования командного импульса от приемной станции системы АПС.

В случае невозможности размещения извещателей в строгом соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 места их установки должны быть согласованы с Заказчиком с отражением принятых решений в рабочей документации.

3. Оборудование должно поставляться в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке, и несущей необходимую информацию об изделии (торговая марка, модель, страна-производитель).

При поставке товара поставщик передает получателю документы о соответствии качества товара, руководство пользователя на русском языке.

4. По завершении ремонта систем АПС СОУЭ выполнить пусконаладочные работы, а также провести комплексную проверку всех систем и маркировку всех кабельных линий.

5. Марки, типы и наименование используемых приборов, оборудования и материалов, обозначенные в данном разделе носят описательный, а не обязательный характер. Исполнитель может предоставить в своей заявке фирменную марку, эквивалентную указанной в техническом задании. При этом Исполнитель должен быть готов представить доказательства равноценности или превосходства по качеству и характеристикам предлагаемого товара.

6. Исполнитель, оказывающий услуги (в том числе субподрядные организации, привлекаемые Исполнителем), должна иметь лицензию МЧС РФ на выполнение монтажных работ: монтаж, техническое обслуживание и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и ее элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и ее элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

7. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет: 12 месяцев (1 календарный год).

Составил: заместитель заведующего по АХЧ _____ /Д.Ю.Степанченко/