Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед.изм.	К-во	Масса, ед-цы, кг	Примечание
	Оборудование АУПС и СОУЭ							
1	Шкаф пожарной сигнализации	"ШПС"		ЗАО "Болид", г.Королёв	шт.	1		
2	Контроллер двухпроводной линии	"С2000КДЛ"		ЗАО "Болид", г.Королёв	шт.	1		
3	Пульт контроля и управления	"С2000-М"		ЗАО "Болид", г.Королёв	шт.	1		
4	Блок контроля и индикации	"С2000-БИ" SMD		ЗАО "Болид", г.Королёв	шт.	1		
5	Контрольно-пусковой блок	"С2000-КПБ"		ЗАО "Болид", г.Королёв	шт.	1		
6	Объектовый прибор	"RS 202TD"		ООО "Альтоника"	шт.	1		
7	Антенна	"АН-433"		ООО "Альтоника"	шт.	1		
8	Блок защитный сетевой	"БЗС"		ЗАО "Болид", г.Королёв	шт.	4		
9	Извещатель пожарный дымовой адресный	"ДИП 34А"		ЗАО "Болид", г.Королёв	шт.	26		
10	Извещатель пожарный тепловой адресный	"С2000-ИП"		ЗАО "Болид", г.Королёв	шт.	6		
11	Извещатель пожарный ручной адресный	"ИПР513-3А"		ЗАО "Болид", г.Королёв	шт.	8		
12	Извещатель охранный магнитоконтактный	"С2000-СМК"		ЗАО "Болид", г.Королёв	шт.	1		
13	Оповещатель световой "Выход"	НБО 12"Люкс"		"Арсенал безопасности"	шт.	9		
14	Аккумулятрная батарея	17А/ч		ПКИП "Ростек"	шт.	2		
15	Оповещатель звуковой	"ПКИ-1"		"Коммид"	шт.	13		
16	Считыватель	"КТМ-Н"		"Техносистемы"	шт.	1		
17	Ключи	"DS 1990А"			шт.	5		
	Материал							
18	Кабель монтажный, не поддерживающий горение	КПКВнг-FRLS 1х2х0,75		"DKC", г.Тверь	м.	540		
19	Кабель монтажный, электропитания	ВВГнг-LS 3х1,5		"DKC", г.Тверь	м.	20		
20	Кабель коаксиальный	RG-58		"DKC", г.Тверь	м.	10		
21	Кабель симметричный для интерфейса RS-485	"КИПЭП 2х2х0,6"			м.	20		
22	Металлорукав НГ-LS	ϕ20		"МЕТАЛЛАНГ"	м.	480		
23	Клипсы	ϕ20		"МЕТАЛЛАНГ"	шт.	480		
24	Кабель-канал	16х25		"DKC", г.Тверь	м.	60		

Согласовано

Взаим.№ подл

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдокум.	Подпись	Дата
Разработал		Кудрявцев			
Проверил		Никольский			
Тех.контроль		Тамбовский			
Утвердил		Костромских			

баклаборатория ул. Карла-Маркса 30

2097/14-ПС.СО

Заказчик: МУЗ "ДГБ"

Здание баклаборатории, расположенное по адресу: Московская обл., г.Дубна, ул. Карла Маркса, д.30

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация оборудования и материалов

ООО "Экспертный центр пожарной безопасности"