

				45											
Поз.		Наименование и техническая характеристика		Ед.изм.	К-во	Масса, ед-цы, кг	Примечание								
		Оборудование АУПС и СОУЭ													
1		Шкаф пожарной сигнализации		шт.	1										
2		Контроллер двухпроводной линии		шт.	1										
3		Пульт контроля и управления		шт.	1										
4		Блок контроля и индикации		шт.	1										
5		Контрольно-пусковой блок		шт.	1										
6		Объектовый прибор		шт.	1										
7		Устройство коммутационное		шт.	1										
8		Антенна		шт.	1										
9		Блок защитный сетевой		шт.	4										
10		Извещатель пожарный дымовой адресный		шт.	64										
11		Извещатель пожарный ручной адресный		шт.	7										
12		Извещатель охранный магнитоконтактный		шт.	1										
13		Оповещатель световой "Выход"		шт.	12										
14		Аккумулятрная батарея		шт.	2										
15		Прибор управления системой оповещения		шт.	1										
16		Усилитель мощности		шт.	1										
17		Блок резервного питания		шт.	1										
18		Речевой пожарный оповещатель (настенный)		шт.	48										
19		Считыватель		шт.	1										
20		Ключи		шт.	5										
		Материал													
21		Кабель монтажный, не поддерживающий горение		м.	1100										
22		Кабель монтажный, электропитания		м.	40										
23		Кабель коаксиальный		м.	10										
24		Кабель симметричный для интерфейса RS-485		м.	30										
25		Металлорукав НГ -LS		м.	1030										
26		Клипсы		шт.	1030										
27		Кабель-канал		м.	140										
				<div>Детский поликлинико ул. Карла - Маркса 30 Заказчик: МУЗ "ДГБ" АУПС 2096/14-ПС.СО</div>					<div>СтадияЛистЛистов Р11</div>						
				Изм. Кол.учЛист Ндокум.ПодписьДата					Здание детской поликлиники, расположенной по адресу: Московская обл., г.Дубна, ул. Карла Маркса, д.30			000 "Экспертный центр пожарной безопасности"			
				Разработал		Кудрявцев									
				Проверил		Никольский									
				Тех.контроль		Сергеев									
				Утвердил		Костромских									
					Спецификация оборудования и материалов										