Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед.изм.	К-во	Масса, ед-цы, кг	Примечание
	Оборудование сети пожаротушения							
1	ППКОП	"С2000-АСПТ"		ЗАО НВП "Болид"	шт.	2		
2	Пульт контроля и управления	"С2000-М"		ЗАО НВП "Болид"	шт.	1		
3	Извещатель тепловой	"ИП103-5/1С-А3"		ООО"НПКФ"Комплектстройсервис"	шт.	12		
4	Извещатель охранный магнито-контактный	"СМК-1"		ЗАО "Тинко", г. Москва	шт.	2		
5	Оповещатель светозвуковой	'Порошок Уходи"		НПФ "СТД" г.Дубна	шт.	2		
6	Оповещатель светозвуковой	'Порошок Не Входи"		НПФ "СТД" г.Дубна	шт.	2		
7	Оповещатель светозвуковой	'Автоматика откл.'		НПФ "СТД" г.Дубна	шт.	2		
8	Модуль порошкового пожаротушения	"Буран-2,5"		ООО "Элтос", г.Москва	шт.	14		
9	Пульт дистанционного запуска пожаротушения.	"ИР-1"		ЗАО "Тинко", г. Москва	шт.	2		
	Материалы							
1	Кабель	КСПВэВ1х2х0.5		"DKC", г. Тверь	м.	150		
2	Стяжка	L200		"DKC", г. Тверь	уп.	1		
3	Саморезы	3,5х31		"DKC", г. Тверь	кг.	1		
4	Дюбель	6х30		"DKC", г. Тверь	уп.	1		
5	Гофр-труба	d=16		"DKC", г. Тверь	м.	150		
6	Аксессуары для гофр			"DKC", г. Тверь	уп.	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Подвальное помещение поликлиники ул. Горна - Маркса 30 1955/10-ПТ

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Брагина			
Проверил		Никольский			
Тех.контроль		Никитский			
Утвердил		Костромских			

Спецификация оборудования.

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

ООО "Флэкси"