

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед.изм.	К-во	Масса, ед-цы, кг	Примечание
Оборудование АУПС, СОУЭ								
1	Приемно-контрольный прибор	RS 202 TP8		ООО "Альтоника", г.Москва	шт.	1		
2	Блок бесперебойного питания	ББП-30		"Элтех-сервис"	шт.	1		
3	Аккумуляторная батарея 7А/ч	АКБ		ПКИП "Ростек"	шт.	1		
4	Оповещатель светозвуковой	Иволга		"Комтуд"	шт.	2		
5	Извещатель пожарный дымовой	ИП 212-4С		АО "Ризлта"	шт.	34		
6	Извещатель пожарный ручной	ИР-1		АО "Ризлта"	шт.	2		
7	Световой оповещатель "Выход"	НБО-12 "Люкс"		АО "Ризлта"	шт.	3		
8	Кнопка "Exit"			"Тунко"	шт.	1		
9	Антенна	АН-433		ООО "Альтоника", г.Москва	шт.	1		
Материалы								
1	Кабель монтажный, не поддерживающий горение	КПСВЭВ 1х2х0,5			м.	50		
2	Кабель монтажный, не поддерживающий горение	КПСВЭВ 2х2х0,5			м.	250		
3	Гофртруба, d=16мм				м.	310		
4	Кабель коаксиальный	RG-58			м.	10		
5	Крепления для гофр				шт.	50		
6	Монтажное устройство	МУ исп.01			шт.	34		

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Решено дирекцией юстиции г. Иркутск 19/2 1953/10-ПС		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Спецификация оборудования.		
Разработал	Брагина							
Проверил	Никольский							
Тех.контроль	Никитский							
Утвердил	Костромских							
						Стадия	Лист	Листов
						РД		
						ООО "Флэкси"		