

**Требования к отдельным видам работ:
"Мусоропровод"**

Точка контроля	Параметр контроля	Формулировка критерия	Ссылка на нормативную документацию
1 Мусоропровод			
1.1 Монтаж ствола мусоропровода			
	Наличие ППР и технологической карты	ППР и технологическая карта в наличии	(п. 6.3, 6.4 СП 48.13330.2019, п. 3.3 СП 70.13330.2012)
	Внешний вид	Звукоизолирующая облицовка не должна иметь дефектов, механических повреждений, нарушения целостности. Торцы стыковых частей ствола должны быть плоскими и перпендикулярными их осям. Допустимая неперпендикулярность не должна превышать 0,5 мм на диаметр.	(п. 5.2.11 СП 31-108-2002)
	Отклонение от вертикали плоскостей	Ствол мусоропровода должен располагаться вертикально. Отклонение не должно превышать 5 мм в пределах одного этажа и 30 мм на всю высоту ствола. Для высотных зданий общее отклонение допускается увеличивать в 1,5 раза.	(п. 5.2.7 СП 31-108-2002)
	Стыки	Допускается выполнение не более двух стыков на этаже, при этом один из них при необходимости следует раскрепить в перекрытии (с изоляцией от распространения структурного шума и обеспечением плотности и огнестойкости).	(п. 5.2.9 СП 31-108-2002)
	Акт освидетельствования скрытых работ	Составлен по РД 11-02-2006 и подписан ответственными лицами акт освидетельствования скрытых работ	(п. 6.13 СП 48.13330.2019)
	Паспорта качества на применяемые материалы	В наличии	(п.9.5, 9.13, 9.14 СП48.13330.2019)
	Сертификаты соответствия на применяемые материалы	В наличии	(п.9.5, 9.13, 9.14 СП48.13330.2019)
	ИГС на выполненный объем работ	В наличии, содержит достоверные сведения, проверено и согласовано Заказчиком	(СП 48.13330.2019, п.9.5)
Подписи Сторон:			